АККРЕДИТОВАННАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

634028 г. Томск, пр. Ленина, 2, стр.33
т.: (382-2) 701777, доп. 5227

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510653

ПРОТОКОЛ № 641/2023 от 21.09.2023

Наименование и адрес Заказчика **Пянзин Н.М.**
Дата отбора 20.09.2023 г.
Дата доставки пробы в лабораторию 20.09.2023 г.
Дата начала анализа 20.09.2023 г.
Дата окончания анализа 20.09.2023 г.
Объект анализа Проба питьевой воды централизованных систем водоснабжения (холодная вода) – с. Вершинино, Томский район
Исполнитель Пушникова Т.К., Меринова Л.Р.
Примечания Проба отобрана заказчиком.
Результаты распространяются только на представленную пробу.

№	Определяемый показатель	Ед. измер.	Результат анализа	ПДК, СанПиН 1.2.3685-21[1)]	Погрешность, неопределенность ±△, U	НД на методику анализа
1.	Железо общее	мг/дм^3	0,06	0,3	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
2.	Марганец	мг/дм^3	0,05	0,1	0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
3.	Жёсткость общая	°Ж	12,0	7,0	1,8	ГОСТ 31954-2012 (метод А)

1) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Ведущий инженер лаборатории /Л.Р. Меринова/

Результаты получены

Дата 21.09.2023 г.